Délégation Territoriale de MOSELLE
Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales
Courriel:ARS-GRANDEST-DT57-VSSE@ars.sante.fr
Téléphone : 03 87 37 50 52/53

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Destinataire(s) :
MAIRIE DE ALTRIPPE
S.I.E HELLIMER-FREMESTROFF

COURRIER ARRIVÉ
28 FEV. 2023

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

## HELLIMER-FREMESTROFF S.I.E

Commune de : ALTRIPPE

Prélèvement et mesures de terrain du **21/02/2023 à 12h00** pour l'ARS, par le laboratoire :
CENTRE D'ANALYSES ET RECHERCHES HYDROLOGIE ENVIRONNEMENT, ILLKIRCH 6901

Nom et type d'installation : HELLIMER-FREMESTROFF (UNITE DE DISTRIBUTION )
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : POINT COMMUNAL ALTRIPPE - MAIRIE ROBINET CUISINE
Code point de surveillance : 0000001289 Code installation : 000854 Type d'analyse : D1+__
Code Sise analyse : 00161509 Référence laboratoire : CAN2301-4102 Numéro de prélèvement : 05700161504

## Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

*(PLV-05700161504 - page : 1)*

Metz, le 27 février 2023

**Pour la Directrice Générale de l'ARS Grand Est**
**Pour la Déléguée Territoriale de Moselle**
**La Chef du service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales**

**Hélène ROBERT**

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

| Mesures de terrain | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Contexte Environnemental* | | | | | | |
| Température de l'eau | 8,6 | °C | | | | 25,0 |
| Température de l'air | 10,9 | °C | | | | |
| *Caractéristiques organoleptiques et minéralisation* | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | normal | SANS OBJET | | | | |
| Couleur (qualitatif) | normal | SANS OBJET | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 1,04 | NFU | | | | 2,0 |
| Saveur (qualitatif) | normal | SANS OBJET | | | | |
| Odeur Saveur (qualitatif) | normal | SANS OBJET | | | | |
| *Equilibre Calco-carbonique* | | | | | | |
| pH | 8,1 | unité pH | | | 6,5 | 9,0 |
| *Résiduel de traitement* | | | | | | |
| Chlore libre | 0,26 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,27 | mg(Cl2)/L | | | | |

| Analyse laboratoire | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Bactériologie* | | | | | | |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 4 | n/mL | | | | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | n/(100mL) | | 0 | | |
| *Caractéristiques organoleptiques et minéralisation* | | | | | | |
| Conductivité à 25°C | 1088 | µS/cm | | | 200 | 1100 |
| *Paramètres azotés et phosphorés* | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | mg/L | | | | 0,1 |

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*



INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Délégation Territoriale de Moselle - 4 rue des Messageries - METZ Cedex 01
Siège régional : 3 Boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Tél. 03 83 39 30 30 - www.ars.grand-est.sante.fr